

# OCV2


## CABLEADO E INSTALACIÓN



OSMOEUROPA SLU  
Polígono Malpica  
C/ F Oeste, Nave 95  
50016 Zaragoza  
ESPAÑA  
[www.osmoeuropa.com](http://www.osmoeuropa.com)

# ÍNDICE


CONEXIONES MOTORES 1 Y 2 .....	PÁGINA 3
NORMAS DE CABLEADO E INSTALACIÓN .....	PÁGINA 4
1) Motores	
2) Sensores	
3) Advertencia	
CONTACTO .....	PÁGINA 5



<http://www.osmoeuropa.com>



## CONEXIONES MOTOR 1 Y 2



# NORMAS DE CABLEADO E INSTALACIÓN

## **MOTORES:**

Las conexiones entre el regulador y el motor deberán hacerse con una manguera conductora de 5 hilos (5x1). **NUNCA con hilo suelto.**

Las mangueras conductoras de 5x1, **no deberían de ir por el mismo tubo** junto con otras mangueras que lleven tensión.

Las conexiones de los motores sólo se realizarán cuando estén todos los cables definitivamente instalados y con el regulador apagado

## **SENSORES:**

Las conexiones entre el regulador y los sensores de temperatura deberán hacerse con manguera apantallada de 3 hilos (3x0,5). **NUNCA con hilo suelto o sin apantallar.**


La **conexión** de la malla de la manguera se realizará **tanto a la altura de la sonda como a la altura del regulador OCV2 en el cable verde/amarillo.** Si hubiera alguna conexión intermedia, también exigirá la conexión de la malla en ese punto.

Las mangueras de 3x0,5, **no deberían de ir por el mismo tubo** junto con otras mangueras que lleven tensión.

Las conexiones de los sensores sólo se realizarán cuando estén todos los cables definitivamente instalados y con el regulador apagado.

## **ADVERTENCIAS:**

Asegúrese de que la posición de los cables sea la correcta (tal y como se muestra en la figura siguiente) o de lo contrario provocará, con toda seguridad, el mal funcionamiento o incluso la rotura del equipo.



Marrón: 0V MASA  
Verde/Amarillo: Contaje  
Negro: Sube  
Gris: Baja  
Azul: +12V



Marrón: +5V  
Azul: Datos  
Verde/Amarillo: 0V MASA

## CONTACTO



<https://www.youtube.com/channel/UCtf3aNWmn0n6a2Et0iZK1Kw>



+34 976 570 399



<https://www.linkedin.com/pub/osmoeuropa-s-l/9a/bb4/a69>



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100005427038749>



SAT Usuarios: +34 902 931 055

Web: [www.osmoeuropa.com](http://www.osmoeuropa.com)

Mail: [osmoeuropa@osmoeuropa.com](mailto:osmoeuropa@osmoeuropa.com)

Tel : +34 976 570 399

**SAT Usuarios: +34 902 931 055**

Fax: +34 976 570 182

Si usted es usuario de la App de **OSMOEUROPA**, puede ponerse en contacto con nosotros directamente en el teléfono +34 976 570 399 identificándose como tal.

Si no es usuario de la App de **OSMOEUROPA** tendrá que llamar a su distribuidor o ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono de asistencia a usuarios: +34 902 931 055

